

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 03-118-6 SVGW

Zertifikatsinhaber: SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld
Hersteller: SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld
Vertreter / Vertreiber: SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ und auf den Bericht Nr. **03-118-6** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, Rohrkupplungen
Bezeichnung: Lösbare Glattrrohrverbinder für Rohre aus Metall
Typen:

G (Ms) SO	03-118-6/1
M (Ms) SO	03-118-6/2
M (SS) SO	03-118-6/3

siehe Typenliste auf Seite 2

Zertifizierungsgrundlage: DIN 3387-1 (2008)

Nennweite: DN 6 – 25 (Typ G (Ms) SO), DN 6 – 32 (Typ M (Ms) SO), DN 6 – 32 (Typ M (SS) SO)

Anschluss: Glattrrohrverbinder, Gewinde nach EN 10226-1

Gültigkeit: **31.12.2028**

Bestimmungen:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar im Verteilnetz
- einen Betriebsdruck von max. 16 bzw. 25 bar auf Anlagen ohne Gewinde nach EN 10226-1
- Rohre aus Metall mit glatten Enden
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).



akkreditiert gemäss:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 20.09.2023