



CERTIFICAT N° 03-118-6 SSIGE

Titulaire du certificat: SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld
Fabricant: SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld
Représentant / Distributeur: SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld

Sur la base du règlement ZG101 „Conditions générales de l'organisme de certification gaz de la SSIGE“ et le rapport N° 03-118-6 la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Raccordements, Raccords pour tuyaux
Désignation: Raccords démontables pour tuyaux métalliques SERTO SO
Types:

| | |
|-----------|------------|
| G (Ms) SO | 03-118-6/1 |
| M (Ms) SO | 03-118-6/2 |
| M (SS) SO | 03-118-6/3 |

voir la liste des types à la page 2

Base de certification: DIN 3387-1 (2008)

Diamètres nominaux: DN 6 – 25 (Type G (Ms) SO), DN 6 – 32 (Type M (Ms) SO), DN 6 – 32 (Type M (SS) SO)

Raccord: Raccord pour extrémités lisses, filetage selon EN 10226-1

Validité: 31.12.2028

Certifié pour:

- une pression de service maximale de 5 bar dans le réseau de distribution
- une pression de service maximale de 16 resp. 25 bar pour installations industrielles sans filetage selon EN 10226-1
- tuyaux métalliques avec extrémités lisses
- gaz naturel et gaz liquéfiés en phase gazeux
- températures ambiantes de - 20°C jusqu'à + 60°C

Le commettant est de ce fait autorisé à mettre en vente ces produits dûment approuvés par la SSIGE et à y apposer l'estampille déposée de la SSIGE (publication dans la liste des certifications en ligne ZIS Gas).



accrédité selon:
SN EN ISO/IEC 17065

SOCIETE SUISSE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX

Organisme de certification gaz

Javier Fernandez
Chef

Zürich, 20.09.2023